

**LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA**PROIZVODNJU, USLUGE, TRGOVINU I MARKETING d.o.o.
HR - 10250 ZAGREB - LUČKO, Hrastovička bb

Tel. ++385-(0)1-65-30-581

Fax. ++385-(0)1-65-30-576

e-mail: ltm@ltm.hr

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**2869/08-1**

Proizvod: PLAMAFLEX CIJEVNA IZOLACIJA
"SSL"

Podnositelj zahtjeva: IZOTERM PLAMA d.o.o., Podgrad 17,
6244 Podgrad, SLOVENIJA

Proizvođač: IZOTERM PLAMA d.o.o., Podgrad 17,
6244 Podgrad, SLOVENIJA

Osnovna obilježja proizvoda: Plamaflex cijevna izolacija tip SSL, izrađena je od ekspaniranog polietilena sa metalno sivom folijom. Namijenjena je za izolacije kod grijanja, ventilacije i rashladnih uređaja.

Ovlaštena pravna osoba: LTM d.o.o., Hrastovička bb, Zagreb-Lučko, HRVATSKA

Ispitni uzorci proizvoda dostavljeni su na ispitivanje 13.02.2008.g.

Osnovni sastav uzorka proizvoda:

- ekspanirani polietilen
- metalno siva folija.

Uzorci su dimenzija: 1. unutarnji Ø 15 mm, stijenka d = 9,0 mm (9 x 15 mm)
2. unutarnji Ø 48 mm, stijenka d = 20,0 mm (48 x 20 mm)

Nakon izvršenog kondicioniranja i pripreme uzoraka za ispitivanje, isto je izvršeno 20.02.2008.g.

Temeljem dobivenih rezultata ispitivanja, prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1 uzorak proizvoda zadovoljava RAZRED B1, te ima ispunjene uvjete za izdavanje potvrde o sukladnosti 3/05-5/08.

Napomena: Sastavni dio ovog izvještaja o ispitivanju su rezultati ispitivanja, koji su pohranjeni u arhivi LTM-a.


Klasa: 360-02/05-1-5/08

Urbroj: 385-1-08-3

Zagreb, 20.02.2008.



Odgovorna osoba


Vilko Padovan, ing.